

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016030



Product **Jumpax Classic**

Holder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 zonder belasting

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**TFI-rapport**  
**461274-01**



**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2016-07-15**

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax Classic
Dikte	10 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC klik 4-5 mm

**Geldig tot** **2021-07-15**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

